



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności  
**Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza**  
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16  
tel. 089 5248302, fax 0-89 5248338

strona/liczba stron 1  
Olsztyn, 27.06.2014 r.

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.797.2014

### Sprawozdanie LBŚiŻ - OBW/1314z – 1316z/2014 z badania próbek wody

1. Badania wykonano na zlecenie: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd**; zlecenie nr 797z/2014 z dnia 24.06.2014 r
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbek zgodnie z oświadczeniem klienta: **wodociąg publiczny Biesal, SUW, sieć, woda uzdatniona**, pobrane dnia 24.06.2014 r. o godz. 9<sup>25</sup>, 9<sup>40</sup>, 10<sup>00</sup>
3. Data i godzina przyjęcia próbek do laboratorium 24.06.2014 r. godz. 10<sup>45</sup>
4. Próbkę pobrane wg instrukcji I-08/PO-OBW-03 przez: zleceniodawcę Zygmunt Klimczak

kod próbki				1314z SUW – woda uzdatniona	1315z sieć – szkoła	1316z sieć, Ośrodek Zdrowia	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 29.03.2007r. Dz. U. Nr 61 poz.417 ze zmianami z dn.20.04.2010r. Dz.U. Nr 72 poz. 466
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania			
<i>badania mikrobiologiczne</i>							
1	<i>Escherichia coli</i>	PB-OBW-04/M edycja 4, 27.02.2009	jtk/100 ml	0	0	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0	0
3	Bakterie grupy coli	PB-OBW-04/M edycja 4, 27.02.2009	jtk/100 ml	6	4	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2 <sup>0</sup> C po 72 h	PN-EN ISO-6222:2004	jtk/ 1 ml	35	65	33	bez nieprawidłowych zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano: 24 – 27.06.2014 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ  
Biologicznych Wody, Gleby  
*Marta Ziomska*  
mgr Marta Ziomska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
Oddział Higieny Komunalnej  
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16  
tel.(89) 524 8300, fax (89) 679 16 99

---

ORZECZENIE:

Dotyczy próbki wody pobranej; **wodociąg publiczny Biesal, SUW -woda uzdatniona, sieć – szkoła i Ośrodek Zdrowia**  
w miejscowości; **Biesal, SUW -woda uzdatniona, sieć – szkoła i Ośrodek Zdrowia**  
przez: zleceniodawcę  
wg zlecenia z dnia 24.06.2014 r.

Kod próbki: **1314z/2014**

Woda w próbce – kod próbki **1314z/2014** w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku Nr 3A do rozporządzenia M.Z. z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem M.Z. z dnia 20.04.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli.

Kod próbki: **1315z/2014**

Woda w próbce – kod próbki **1315z/2014** w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku Nr 3A do rozporządzenia M.Z. z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem M.Z. z dnia 20.04.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli.

Kod próbki: **1316z/2014**

Woda w próbce – kod próbki **1316z/2014** w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku Nr 1A i 3A do rozporządzenia M.Z. z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem M.Z. z dnia 20.04.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

Opinia sanitarna jest poza zakresem akredytacji

STARSZY ASYSTENT  
Oddział Higieny Komunalnej  
WSSE w Olsztynie  
mgr inż. Lidia Parkowska