



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302, fax 89 5248338

strona 1/liczba stron 1
Olsztyn, 15.09.2014 r.

Znak sprawy: LBSiŻ-OBW.9051.5.1310.2014

Sprawozdanie LBSiŻ-OBW/2131z/2014 z badania próbki wody

1. Badania wykonano na zlecenie: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd**; zlecenie nr 1310z/2014 z dnia 10.09.2014 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki zgodnie z oświadczeniem klienta: **wodociąg publiczny Biesal, sieć – Ośrodek Zdrowia**; pobrana dnia 10.09.2014 r., godz. 12⁰⁰
3. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 10.09.2014 r., godz. 12⁵⁵
4. Próbką pobrana wg instrukcji I-08/PO-OBW-03 przez: zleceniodawcę (p. Zygmunt Klimczak)

Kod próbki				2131z	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp.M.Z. dn.29.03.2007r. Dz.U. Nr 61 poz.417 ze zmianami z dn.20.04.2010 r. Dz.U. Nr 72 poz. 466
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania	
<i>Badania mikrobiologiczne</i>					
1	<i>Escherichia coli</i>	PN-ISO 9308-1:1999	jtk/100 ml	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
3	Bakterie grupy coli	PN-ISO 9308-1:1999	jtk/100 ml	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2 ⁰ C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	4	bez nieprawidłowych zmian

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano: 10-13.09.2014 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby
MZm
mgr **Maria Ziomska**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Higieny Komunalnej
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16
tel. (0-89) 524-83-06, fax. (0 89) 679-16-99

ORZECZENIE:

Dotyczy próbki wody pobranej: z sieci wodociągu publicznego Biesal Ośrodek Zdrowia
w miejscowości: Biesal
przez: zleceniodawcę P. Z. Klimczak
wg zlecenia z dnia: 10. 09. 2014 r.

Kod próbki: **2131z/2014**

Woda w próbce - kod próbki **2131z /2014** w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. nr 1A i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).

Opinia sanitarna jest poza zakresem akredytacji.

STARSZY ASYSTENT
Oddział Higieny Komunalnej
WSSE w Olsztynie
Ewa Mrozowska
mgr inż. Ewa Mrozowska
specjalista higieny