



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZP.341-3/10

Gietrzwałd, dnia 23.07.2010 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1 W Opisie Technicznym dotyczącym nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiający wymaga użycia specjalnej maty z granulatu. Trawa, którą wybrał Zamawiający (60 mm), nie wymaga takiej maty, prosimy zatem o wyjaśnienie i ewentualne sprecyzowanie o jaką matę chodzi.

Odp.: Zamawiający nie wymaga wykonania maty z granulatu gumowego - nie jest wymagana do nawierzchni, którą określił Zamawiający w SIWZ. Zapis w projekcie budowlanym będzie wykreślony.

Pyt. 2 W Opisie Technicznym dotyczącym nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiający wymaga trawy Fifa 1 lub Fifa 2. Tymczasem w SIWZ wymagany jest jedynie Raport z badań. Prosimy o sprecyzowanie i ewentualne poprawki w dokumentacji technicznej bądź w SIWZ.

Odp.: Zamawiający określił wymagane dokumenty w SIWZ pkt 9 i takich oczekuje od Wykonawców. Zapis w dokumentacji technicznej zostanie zmieniony.

Pyt. 3 Jako sposób wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w SIWZ została podana technologia EPDM (7mm+7 mm), a w dokumentacji technicznej technologia Natrysk (13 mm). Prosimy o sprecyzowanie. Prosimy również o podanie informacji czy nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego ma być położona na warstwie elastycznej ET czy na betonie.

*Odp.: Zamawiającego w SIWZ podał niewłaściwą technologię układania nawierzchni. Poprawna technologia jest następująca:
„Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o*

grubości 2-3mm.”

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego ma być położona na warstwie elastycznej ET.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający zmienia treść SIWZ w paragrafie 3 *Opis przedmiotu zamówienia*, punkt 2 ppkt B) lit. b) w części dotyczącej technologii układania nawierzchni w brzmieniu jak w wyjaśnieniach.

Pyt. 4 Prosimy o podanie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego i bieżni.

Odp.: Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego powinna być dostosowana do istniejącego boiska (kortu), który w środku jest koloru czerwonego a brzegi są w kolorze zielonym. Poszerzenie boiska powinno być w kolorze zielonym, ponieważ ta przestrzeń będzie uzupełniana. Natomiast bieżnia powinna być w kolorze czerwonym.

W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 02.08.2010 r. o godz. 12.00. Godzina otwarcia – bez zmian.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie zmian w składanych ofertach. Pismo w sprawie zmian w treści SIWZ w załączeniu.

ZASTĘPCA WÓJTA

inż. Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień oraz zmiany w SIWZ otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,
- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zamieszczone w BZP oraz stronie internetowej Zamawiającego.