



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZP 341-3/10

Gietrzwałd, dnia 23.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie.

Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 23.07.2010 r. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W paragrafie 3 *Opis przedmiotu zamówienia*, punkt 2 ppkt B) lit. b) w część dotyczącej technologii układania nawierzchni poliuretanowej jest zapis:

„technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.”,

powinno być:

„Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego ma być położona na warstwie elastycznej ET”

2. W postanowieniach SIWZ dot. terminu składania ofert i otwarcia (w związku ze zmianą terminu składania ofert w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert):

1) w paragrafie 14 *Opis sposobu przygotowania ofert* w punkcie 4 jest zapis:

„Nie otwierać przed dniem 30.07.2010 r. godz. 12.30”

powinno być:

„Nie otwierać przed dniem 02.08.2010 r. godz. 12.30”

1) w paragrafie 15 *Miejsce i termin składania i otwarcia ofert* w punkcie 1 i 2 jest data:

„30.07.2010 r.”

powinno być:

„02.08.2010 r.”


WOJT
mgr inż. Zbigniew Marek Matkowski

Treść zmian otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,
- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska