



Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZPI-ZP.271.18.2011

Gietrzwałd, dnia 07.07.2011 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” w Biesalu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wymienionego w pytaniu równoważnika dla słupów oświetleniowych.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych segmentowych o profilu okrągłym jako zamiennika dla stalowych słupów na piłkochwyty.

Pyt. 3 Zamawiający w projekcie architektoniczno-budowlanym – rozwiązania techniczne boisk podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulatu gumowy EPDM. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienie konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w projekcie z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Odp.: Obowiązującym zapisem jest opis nawierzchni przedstawiony przez Zamawiającego w SIWZ. Opis w dokumentacji projektowej zostanie zmieniony.

W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 15.07.2011 r. o godz. 12.00. Godzina otwarcia – bez zmian.

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,
- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska

WOJT

Mieczysław Ziolkowski